

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky (VZMR)

Název veřejné zakázky:

„Dodávka gastro vybavení pracoviště odborného výcviku oboru Kuchař-číšník“

Zadavatel:

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

IČO: 00577910

Dotaz č. 1

Připravujeme nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku. Pro správné pochopení zadání a správné nacenění bychom potřebovali odemknout excelovou tabulku rozpočtu, jelikož u některých položek evidentně není viditelný celý text specifikace (digestoř, ventilátor, tlumič hluku). Velkou pomocí by byl také půdorys kuchyně s vyznačením vedení potrubí VZT od digestoře.

Z uzamčeného rozpočtu je technické řešení vzduchotechnické části zadání značně nejasné, prosíme ujasnit. Zajímalo by nás zejména:

- nad který zdroj páry je uvažováno s navrženou digestoří
- co bude odvětrávat navržený ventilátor (výkon 6 400 m³/hod je na digestoř 900x900 mm hodně!!! přemrštěný)?
- jak dlouhé bude a jak bude vypadat připojovací vzduchotechnické potrubí od digestoře?
- v položce 205 Tlumič hluku se píše „kompatibilní s navrženým vzduchotechnickým systémem“. O navrženém vzduchotechnickém systému se však v zadání dále nic nepíše. Kdo to řeší? Nebo v dodaném rozpočtu něco chybí?

Dále by nás zajímalo, co vše se bude v rámci zakázky demontovat a kam se bude demontované zařízení odvážet. Bude se demontované zařízení likvidovat nebo se počítá se zpětnou montáží? Prosíme specifikovat zejména zpětně instalovaná zařízení.

Odpověď zadavatele

Za účelem jednoznačného zpracování nabídek zadavatel zveřejňuje jako součást tohoto vysvětlení následující dokumenty: odemčený položkový rozpočet s technickou specifikací, technický list navrženého odtahového ventilátoru, výkres D.1.2.3 TZB – Vzduchotechnika a výkres D.1.1.2.2.1 Řez A–A.

Umístění **digestoří**, jejich **návaznost na technologii** i způsob napojení na vzduchotechnické potrubí jsou patrné z příložených výkresů, které zadavatel vyjímá z projektové dokumentace, která je podkladem pro zhotovení stavebních prací. Stavební práce jsou zadávány v rámci samostatné

veřejné zakázky. Součástí této samostatné veřejné zakázky jsou rovněž vybrané části vzduchotechnických rozvodů, které jsou obsaženy ve výkazu výměr stavebních prací. Dodavatel gastro vybavení ocení pouze položky, které jsou součástí položkového rozpočtu této veřejné zakázky na dodávky gastro vybavení. U ostatních prvků dodávky vzduchotechniky se bude řídit technickými parametry uvedenými v položkovém rozpočtu této veřejné zakázky a nově přiloženými dokumenty.

Navržený **odtahový ventilátor** je součástí projektového řešení vzduchotechniky. Technický list ventilátoru je přílohou tohoto vysvětlení. Technické parametry navrženého tlumiče hluku musí odpovídat parametrům tohoto ventilátoru.

Trasa, orientační vedení i napojení vzduchotechnického potrubí jsou zakresleny ve výkrese D.1.2.3 TZB – Vzduchotechnika a v řezu A–A.

Tlumič hluku tvoří součást navrženého systému vzduchotechniky. Jeho technické parametry musí být kompatibilní s navrženým ventilátorem a odpovídat parametrům projektového řešení.

Demontáže stávajícího zařízení nejsou vyžadovány. Zadavatel nepožaduje zpětnou montáž stávajícího gastro zařízení.

Poskytnutím tohoto vysvětlení a doplněním dokumentace nedochází ke změně předmětu veřejné zakázky ani ke změně technických požadavků na předmět plnění. Zadavatel pouze zpřesňuje podklady nezbytné pro zpracování nabídek.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Původní termín pro podání nabídek 03. 08. 2026 v 11:00 hodin se nahrazuje novým termínem 07. 08. 2026 v 11:00 hodin. Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Upozornění pro účastníky výběrového řízení

Zadavatel upozorňuje, že ke dni vydání tohoto vysvětlení již eviduje podanou nabídku. S ohledem na doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek doporučuje zadavatel všem účastníkům, kteří již nabídku podali, aby zvážili její případné přepracování nebo nahrazení novou nabídkou tak, aby plně zohledňovala všechny nově zveřejněné informace.

Přílohy

- Odemčený položkový rozpočet s technickou specifikací (příloha č. 3 ZD)
- Technický list odtahového ventilátoru
- D.1.2.3 TZB – Vzduchotechnika
- D.1.1.2.2.1 Řez A–A

V Odrách

Ing. Jiří Kovačík, v zastoupení zadavatele